

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ.RU.ОП057.В.00161**

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности **08.04.2008**

Действителен до **07.04.2011**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

профиль ламинированный для подоконников из поливинилхлорида,
изготовленный по ТУ 5772-001-70402898-2003

продукция

57 7211

код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючий по СНиП 21-01-97*);
группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*);
дымообразующая способность - высокая по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д3 по СНиП 21-01-97*);
класс опасности по токсичности продуктов горения - умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89
(группа Т2 по СНиП 21-01-97*)

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серия, партия,

Сертификат выдан **ООО «Вестерн Винил Продакшн»,**

наименование предприятия, организации

ОКПО 70402898, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна.
ул. Магистральная, КОЭМЗ, а/я 82, тел./факс (495) 221-52-50

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «Вестерн Винил Продакшн»,**

наименование предприятия, организации

ОКПО 70402898, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна.
ул. Магистральная, КОЭМЗ, а/я 82, тел./факс (495) 221-52-50

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0215497**

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 16 С/М-08 от 4 апреля 2008 г.	ИЛ АНО «НОРМАТЕСТ», № ССПБ.RU.ИН.103 от 23 июня 2005 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 25-08 от 25 февраля 2008 г.	ОС АНО «НОРМАТЕСТ» № ССПБ.RU.ОП.057 от 23 июня 2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования».


Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации АНО «НОРМАТЕСТ»,
регистрационный номер ССПБ.RU.ОП.057 от 23 июня 2005 г.,
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10, тел. (495) 743-54-66,
факс (495) 772-98-36.


наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес, телефон, факс

Руководитель органа по сертификации


подпись

В.М. Киселев
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Н. Ерофеев
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование учреждения

Центр госсанэпиднадзора в г. Москве



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 803-00-3/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ по г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.577.п.11204.05.4 от 21.05.04

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Профиль ламинированный для подоконников из поливинилхлорида

изготовленная в соответствии

с Технологическим регламентом, ТУ 5772-001-70402898-2003

"Профиль ламинированный для подоконников из поливинилхлорида"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация — изготовитель

ООО "Вестерн Винил Продакшн"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Вестерн Винил Продакшн", МО, Ногин. р-н, пос. Ст. Купавна, ул. Магистральная

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименования учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Информационная карта № 1443П от 19.05.2004г. НИИСФ ИЛ "Экосангит"



№ 1017368

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)	
	в возд. раб. зоны	атм. возд.
углерода оксид	20.0	5.0/3.0
поливинилхлорид	6.0	-
хлорэтилен	5.0/1.0	0.01
титан диоксид	10.0	0.5
известняк	-/6.0	0.3/0.1
Метил-2-метилпроп-2-еноат	20.0/10.0	0.1/0.01
в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения		

Область применения:

для изготовления подоконников

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований ТУ 5772-001-70402898-2003, ТР при производстве и использовании продукции

Информация, наносимая на этикетку:

согласно п. 3.3 ТУ 5772-001-70402898-2003

Заключение действительно до

30.05.2009г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

